



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» 12 2025 г.

№ 1952

О внесении изменений в постановление администрации города от 08.10.2025 №1609 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьёй 43 устава города Мегиона:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 08.10.2025 №1609 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей администрации города (О.Л.Луткова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Е.В.Кирпикова

Глава города



А.В.Петриченко

«Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№п/п	Показатель	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3	Выработка-отпуск	%		0,0	0,0		1,0 ₂	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	243,7	152,5	156,6	148,2	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4
5	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	243,68	152,46	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55
6	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	529,6	460,4	237,1	263,5	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86	272,86
7	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³	456,6	396,9	204,4	227,2	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22	235,22
8	Калорийный эквивалент	-	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
9	Нагрузка в ОЗП	Гкал/час	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10	Нагрузка в переходный период	Гкал/час	0,35	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
11	Нагрузка в летний период	Гкал/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	Максимальный часовой расход топлива в ОЗП	т у.т./час	0,22	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
13	Максимальный часовой расход топлива в переходный период	т у.т./час	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
14	Максимальный часовой расход топлива в летний период	т у.т./час	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
15	КПД brutto	%	58,6	93,7	91,3	96,4	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
	ЕТО-1 «Теплодоканал»	МУП																						
	Котельная «Антоненко»																							
1	Годовая выработка тепловой энергии	Гкал	908,0	368,2	3048,3	2862,0	985,0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Годовой отпуск тепловой энергии	Гкал	908,0	368,2	3048,3	1511,5	298,6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Выработка-отпуск	%	0,0	0,0	0,0	2,0	1,89	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	УРУТ на выработку тепловой	кг	153,155	156,155	149,156	149,156	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153	153,153

